

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 8(342)258-40-01

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44, тел. 8-342-258-40-01 доб.313

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 112 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Филипповская основная общеобразовательная школа» ОГРН 1025901887637, ИНН 5940307294

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Стукова Дмитрия Сергеевича

(наименование органа ГПН)

№ 112 от "17" мая 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

"03" июня 20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час
"21" июня 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

старшим инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю капитаном внутренней службы Поповым Романом Сергеевичем, проведена плановая проверка в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Филипповская основная общеобразовательная школа», зарегистрированного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, осуществляющего свою деятельность по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: и.о. директора МБДОУ «Филипповская ООШ» Сидорова Евгения Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
здание школы Кунгурский район, с. Филипповка лит. Б-Б1				
1.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), данные системы установлены в 2005 году срок службы составляет 10 лет, при этом отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации систем, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; акт обследования от 29.12.2020г.	01.08.2022г.	
2.	Высота эвакуационного выхода из помещения кладовой расположенной в пристрое лит.Б3 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 2505 от 05.10.2001г.) в свету менее 1,9м (составляет 1,67 м) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)	01.08.2022г.	
3.	Электрическая проводка проложена по горючему основанию (дерево, краска) (тамбура пристроев, потолок в школе)	п. 35 пп. «3» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.08.2022г.	
4.	Ширина эвакуационного выхода из помещения библиотеки №2 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 2505 от 05.10.2001г.) менее 0,8м (составляет 0,76 м) (измерения проводи-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожар-	01.08.2022г.	

	лись рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	ной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)		
5.	Высота эвакуационного выхода из помещения кладовых расположенные в пристрое лит.Б1 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 2505 от 05.10.2001г.) в свету менее 1,9м (составляет 1,7 м) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)	01.08.2022г.	
6.	Высота эвакуационного выхода из помещения кладовых расположенные в пристрое лит.Б (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 2505 от 05.10.2001г.) в свету менее 1,9м (составляет 1,67 м) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010).	01.08.2022г.	
7.	Ширина эвакуационного выхода из санузлов менее 0,7м (составляет 0,59м., и 0,56м.) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; п.4.3.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)	01.08.2022г.	
8.	Противопожарное расстояние между дощатыми постройками (кладовые) и зданием школы менее 15 м. (составляет 6,3 м.) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	п. 4.3. таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 18.07.2013)	01.08.2022г.	
здание столовой Кунгурский район, с. Филипповка лит. АА1				
9.	Размещение дымовых пожарных извещателей произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия со-	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2022г.	

	ставляет менее 1 м (фактическое расстояние 0,75 м) столовая (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)		
10.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции	п. 6. 24 Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022г.
11.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 1 (в соответствии с техническим паспортом на здание инв. № 2505 от 05.10.2001г.) в свету менее 1,9м (составляет 1,73 м) (измерения проводились рулеткой измерительной металлической РЗУЗП № Е 1573 свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)	01.08.2022г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю Попов Р.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» июня 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

Телефон доверия: МЧС России +7(495) 400-99-99);
ГУ МЧС России по Пермскому краю +7(8-342-258-40-02).



и.о. директора МБДОУ «Филипповская ООШ»
Сидорова Евгения Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Губина Светлана Сергеевна

Действителен с 06.10.2021 по 06.10.2022